

PROTOKOL č. 98/19/EI
O určení vonkajších vplyvov

stavba: Zvýšenie návštevnosti v okolí vodnej plochy Perínsko - Chymských rybníkov

objekt: so 01 Výšková rozhľadňa – pozorovateľňa vtáctva 1, bleskozvod

Stavebník: Obec Perín - Chym

Miesto stavby: Vyšný Lanec, p.č. 238/3

Zákazka: 98/19

Stupeň: DRP

1. Použité podklady:

- stavebný projekt
- normy STN 33 2000-5-51
- technologický proces

2. Opis technologického procesu:

Objekt bude slúžiť verejnosti na využívanie voľného času sledovaním prírody v okolí objektu.
Objekt bude chránený pred účinkami blesku.

3. Rozhodnutie:

Na bleskozvodnú inštaláciu budú pôsobiť nasledovné vonkajšie vplyvy:
AA7, AB7, AC1, AD3, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AS1,
AT1, AU2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

4. Zdôvodnenie:

Bleskozvodná inštalácia bude uložená na voľnom priestranstve kde bez obmedzenia pôsobia všetky vplyvy mierneho klimatického pásma.

Rozsah vonkajších vplyvov je určený podľa príloh STN 332000-5-51.